

Antworten zu den Anfragen von Robin Gahr zur Drucksache 190/2021 - 2026 vom 10.05.2022 zu TOP 15.2 des Protokolls des OR Völksen:

Zu 1.: Bei der Erstellung der genannten Prioritätenliste wurde der Mängelbericht der Feuerwehr Unfall Kasse (FUK) selbstverständlich berücksichtigt. Den Mängelbericht der FUK erhalten Sie gesondert in einem PDF-Dokument.

Zu 2.: Vom Feuerschutz- und vom Verwaltungsausschuss wurde beschlossen, dass es einen getrennten Neubau der Feuerwehrhäuser in Mittelrode und Völksen geben soll und die Feuerwehr in Alvesrode, wie bekannt, erhalten bleibt. Somit ist eine Zusammenlegung dieser drei Ortsfeuerwehren in naher und mittlerer Zukunft nicht zu erwarten.

Zu 3.: Von Seiten der Verwaltung ist der Feuerwehrbedarfsplan für die anstehenden Fahrzeugbeschaffungen maßgeblich. Ein Raumbuch für den Neubau des Feuerwehrhauses in Völksen muss unter Beteiligung der Ortsfeuerwehr und der Stadtfeuerwehr noch erarbeitet werden.

Bezüglich der Planung als Leuchtturm ist mitzuteilen, dass das neue Feuerwehrhaus mit einem Notstromanschluss geplant werden soll. Dieser kann im Notfall von einem der Notstromaggregate gespeist werden, welche zur Ausstattung der Schwer- und Stützpunktwehren im Stadtgebiet gehören