

**öff. Anlage 1 zu TOP 11 der Einladung OR Lüdersen 06.07.2023**

aktuelle				
Mängelliste - Arbeiten, die noch für Springe-Lüdersen zu erledigen sind				
<b>Zu merken!</b>				
Datum	Mangel	Sachstand		
22.02.2012	Ortstermin wg. Absenkung K 227 Bahnbrücke	Laut Auskunft der Region von 08/2013 ist es geplant für 2017 oder 2018.	Anmerkung (16.2.23): Herr Baatzsch nimmt den Punkt mit und versucht eine Klärung zu erzielen.	
11.02.2016	Nachfrage, ob es bei dem angesprochenem Zeitraum bleiben wird.	Bahn wartet auf Region, Region wartet auf Bahn und Stadt Springe wartet auf Bahn und Region. Seitens der Stadt Springe kann nichts weiter veranlasst werden.		
<b>Aktuell!</b>				
Datum	Mangel	Sachstand	neuer Sachstand	alter Sachstand
20.06.2019	Einige rote Klinkersteine lösen sich auf dem Dorfplatz	Vollständig zerstörte Steine wurden ausgetauscht. Insgesamt erreicht das Pflaster jedoch sein Lebensdauerende. In den nächsten Jahren ist mit einer Kompletterneuerung zu rechnen.		--
24.05.2022	Antrag vom OR die roten Ziegelstreifen durch anthrazitfarbene Betonsteine auf dem Dorfplatz auszutauschen (Kosten ausm Budget der Bauunterhaltung)		Steine sind schon bestellt worden. Evtl. bereits erledigt.	Witterungsbedingt noch nicht erledigt.
15.04.2021	Rissige/ abgesackte Stufen an der Bergdorphalle	Die Stufen der Treppe, die von der Straße Am Wehrturm zur Bergdorphalle führt, sind rissig und abgesackt	Es hat 2021 ein Ortstermin mit Herrn Haake von Firma Frankenfeld und Herrn Wienke gegeben, dabei wurde die Maßnahme besprochen. Die Stufen wurden 2022 repariert, der Mangel ist behoben.	Arbeiten werden Witterungsbedingt in 2022 ausgeführt.
22.07.2021	Fußweg vor Im Heinsood 5 ist abgesackt.	Anwohner*Innen kippen regelmäßig Beton rüber - keine Lösung. Dort verläuft viel Regen- und Schmutzwasser.	Nach Inaugenscheinnahme vor Ort könnte da eine Regenwasseranschlussleitung defekt sein. Das Tiefbauunternehmen der Stadt bekommt im Rahmen des Jahreszeitvertrages den Auftrag, den Schaden zu beheben (s. Anlage 2)	Wird an Betriebshof bzw. Stadtentwässerung zur weiteren Prüfung weitertgegeben.
24.05.2022	Asphaltausbesserungen erforderlich: Unterer Eingang Friedhof Am Wehrturm	Die bisherigen Aussparungen verfüllen	Voraussichtliche Ausführung im August/September 2023	Aufgrund fehlender Kapazitäten sind die Arbeiten für 2023 geplant - sobald die Witterung es zulässt.
24.05.2022	Asphaltausbesserungen erforderlich: Rechte untere Ecke Zugang Stichstraßenstück zum Grundstück Am Wehrturm 6	Asphaltausbesserungen	Voraussichtliche Ausführung im August/September 2023	Aufgrund fehlender Kapazitäten sind die Arbeiten für 2023 geplant - sobald die Witterung es zulässt.
24.05.2022	Asphaltausbesserungen erforderlich: Eingang in der Flut	Asphaltdecke hat Fehlstellen Rand/Gosse/Bürgersteig	Voraussichtliche Ausführung im August/September 2023	Aufgrund fehlender Kapazitäten sind die Arbeiten für 2023 geplant - sobald die Witterung es zulässt.
10.11.2022	Asphaltausbesserungen erforderlich: Bereich Linderter Weg und Schlehenweg	Asphalt-Absackungen sind entstanden	Voraussichtliche Ausführung im August/September 2023	Die Arbeiten werden ausgeführt sobald die Witterung es zulässt.

**öff. Anlage 1 zu TOP 11 der Einladung OR Lüdersen 06.07.2023**

aktuelle				
Mängelliste - Arbeiten, die noch für Springe-Lüdersen zu erledigen sind				
<b>Aktuell!</b>				
Datum	Mangel	Sachstand		
16.02.2023	Fehlende Fugenmasse an der Mauer zwischen Kindergarten und Friedhof	Kirchengemeinde teilt mit, dass Stadt Springe zuständig ist	Die Zuständigkeit für diese Sanierungsarbeiten liegt beim Amt für Bau- und Kunstpflege der Landeskirche, da die Mauer Eigentum der Kirche ist und die Kirche die Einfriedungspflicht hat. Am 25.05.2023 hat ein Ortstermin mit Frau Helmich vom Kirchenvorstand und Herrn Haake von Firma Frankenfeld stattgefunden, dabei wurden die Maßnahmen besprochen und die Zuständigkeit geklärt. Um der weiteren Zerstörung der Fugen durch Pflanzen vorzubeugen habe ich vorgeschlagen im Zuge der Fugensanierung auf der Seite des Kindergartens als Rasenkante eine Reihe Steine zu setzen. Herr Haake wird ein Angebot erstellen, die Kosten für die Rasenkantensteine liegen bei der Stadt Springe, die Sanierung der Fugen übernimmt die Kirche.	
16.02.2023	Höhenbegrenzung bei der Zufahrt nach Lüdersen	Zurzeit Höhenbegrenzung 3,60 m - dies macht Zufahrt von LKWs oder Reisebussen nach Lüdersen schwierig, Anfrage, ob eine Erhöhung auf 3,80 m möglich ist	Mit 3,60 m wurde die geringstmögliche Beeinträchtigung gewählt. Die Stadt Springe würde schadensersatzpflichtig werden, wenn die bestehende Toleranz zur tatsächlichen Höhe weiter eingeschränkt würde und ein Fahrzeug z.B. wegen eines Schlaglochs oder eines Bremsmanövers wippt und die Brücke touchiert.	--